

# Rapport annuel 2010

## Sur le prix et la qualité du

### Service public de l'assainissement collectif de la

### Commune de COURCELLES

Mode de gestion : Régie directe

#### 1 – Données Générales.

- Nombre de branchements : 58 (première facturation effectuée sur une période de 3 mois)
- Volume d'eau assujettis à la redevance assainissement en 2010 : 3 063 M3

#### 2 – Patrimoine.

##### ❖ Station d'épuration

Commune d'implantation	:	Courcelles
Code national (SANDRE)	:	034511001000 (provisoire)
Date de réalisation	:	2009/2010
Date de mise en service de la station	:	Avril 2010
Capacité constructeur	:	499 EH (30Kg DBO 5/J)
Débit nominal (de temps sec)	:	75m <sup>3</sup> /J
Type d'épuration	:	Infiltration Percolation
Filières eau	:	Lit planté de roseaux
Filières boues	:	Déshydratation naturelle
Type de réseau	:	Séparatif
Industries raccordées	:	Aucune
Nom du milieu récepteur	:	La Rimarde

##### ❖ Postes de refoulement

1. Rue du Tertre
2. Rue de la Caponnerie
3. Rue du Moulin

#### 3 – Indicateur techniques.

Les mesures réalisées par le **SATESE** révèlent un bon fonctionnement du dispositif.

**Réseau** : Il n'y a pas de dysfonctionnement constaté sur le réseau de collecte, une attention particulière doit toutefois être portée aux postes de relèvement et de refoulement.

**Station** : La pollution traitée sur l'installation correspond à environ 10% de sa capacité nominale. Dans l'attente d'une augmentation du nombre de raccordements, une exploitation adaptée permet une épuration de qualité.

**Impact sur le milieu naturel** : Les eaux traitées sont entièrement infiltrées au niveau des fossés en aval de la station, l'impact sur le milieu récepteur est nul.

## 4 – Indicateurs financiers.

### • Tarification

Le prix du service de l'assainissement est proportionnel à la consommation d'eau potable.

Il y a deux factures par an. Une facture intermédiaire basée sur la moitié du volume consommé l'année précédente. La facture après relevé annuel comprendra le solde de la consommation ainsi que toute autre taxe, redevance, forfait ou participation.

- La délibération du 24 juin 2009 fixant le prix de l'eau assainie entre 2.30 et 2.50 € et indiquant le coût de l'abonnement à 50 € par an.

- La délibération du 24 novembre 2009 fixant le tarif de l'eau assainie à 2.15 euros le m3, inchangée à ce jour.

### • Facture type pur un usager de 13 m3 (voir annexe)

Prix au m3 d'eau consommée	<b>2.15 €</b>
Taxes AESN au m3	<b>0.1728 €</b>
Abonnement à l'assainissement	<b>12.50 €</b>
Fréquence des factures	<b>Juin à Aout</b>

assainissement	Abonnement	Redevance Modernisation	Facture totale
<b>27.95 €</b>	<b>12.50 €</b>	<b>2.25 €</b>	<b>42.70 €</b>

### • Dépenses de fonctionnement

Les dépenses s'élevant à **9 085,57 euros**, se décomposent comme suit :

- Intérêts d'emprunt	:	<b>2 764.31 €</b>
- Vidanges et entretien station	:	<b>1 299.75 €</b>
- Remboursement frais de personnel	:	<b>3 842.02 €</b>
- Achats divers	:	<b>708.01 €</b>
- Factures SICAP	:	<b>471.48 €</b>

### • Recettes d'exploitation

La recette d'exploitation **2010** s'élève à **177 832.47 euros**, se décomposant comme suit :

- Redevances d'assainissement	:	<b>571.96 €</b>
- Eau assainie	:	<b>4 810.51 €</b>
- Location de compteurs	:	<b>750.00 €</b>
- Branchements	:	<b>171 700.00 €</b>

### • Abandon de créances

Le service n'a pas reçu de demande d'abandon de créances au cours de l'exercice **2010**.

**• Travaux d'investissement 2010**

Fin de la création du réseau d'assainissement et de la construction de la station : **601 971.41 euros**

**• Etat de la Dette**

Annuité 2010 : **7 123.72 euros** plus ligne de crédit : **251 494.33 euros**  
Annuité 2011 : **7 123.72 euros** dont capital **3 541.29 euros** et intérêts **3 582.43 euros**  
Prêt relais de **187 000 euros** remboursable par anticipation.

**• Amortissements**

Amortissement des immobilisations – exercice 2010 : NEANT

Amortissement des subventions – exercice 2010 : NEANT

**5 – Indicateurs de performance.**

Taux moyen de renouvellement des réseaux

Non concerné car assainissement récent

Taux de desserte par le réseau de collecte des eaux usées

Le service dessert 58 abonnés

Nombre potentiel d'abonnés relevant de l'assainissement collectif : 160

Taux de desserte : 36.25 %

Conformité de la collecte des effluents

La collecte des effluents est conforme.

Conformité des équipements de la station d'épuration

Les équipements sont conformes.

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration

La performance des ouvrages est conforme.

Rapport effectué le 6 mai 2011

Denis THION  
Maire